



REV.	DATE	PREMIÈRE DIFFUSION	COMMENTAIRES	ETABLI PAR	VERIFIE PAR
A	20/07/2016			YPA	VHO

Statut	
INF	<input type="checkbox"/>
AVS	<input checked="" type="checkbox"/>
BEE	<input type="checkbox"/>
BPE	<input type="checkbox"/>
DOE	<input type="checkbox"/>
Affaire N°: 166 20 410	

**PLAN DES ZONES D'EFFETS
NOUVEAU SITE**
 Jet enflammé de biogaz suite à une
 rupture guillotine de tuyauterie aérienne 30 mbar
 Effets thermiques

Dessinateur:	YPA
Approbateur:	VHO
Echelle:	1/250
N°	OTV-ENN-PG-B-942 Folio 9-1

LIMITE DE BORNAGE
 ———

JETS ENFLAMMES
 Premiers effets létaux : 5 kW/m²
 Effets irréversibles : 3 kW/m²

