



- LIMITE DE BORNAGE
- RAYONS D'EFFETS THERMIQUES
  - Effets létaux significatifs
  - Premiers effets létaux
  - Effets irréversibles

Dessinateur: YPA  
 Approbateur: VHO  
 Echelle: 1/250

**PLAN DES ZONES D'EFFETS NOUVEAU SITE**  
 Explosion non confinée de biogaz suite à une rupture guillotine de tuyauterie aérienne 14 bar en aval du compresseur  
 Effets thermiques du flash fire

N° OTV-ENN-PG-B-942 Folio 8-2

REV.	DATE	COMMENTAIRES	ETABLI PAR	VERIFIE PAR
B	10/03/2017	AJOUT LOCALISATION PASSERELLE DE VISITE	YPA	VHO
A	20/07/2016	PREMIERE DIFFUSION	YPA	VHO

Statut	
INF	<input type="checkbox"/>
AVS	<input checked="" type="checkbox"/>
BEE	<input type="checkbox"/>
BPE	<input type="checkbox"/>
DOE	<input type="checkbox"/>
Affaire N°: 166 20 410	