



Dessinateur:	YPA
	VHO
Approbateur:	VHO
Echelle:	1/250

<b>PLAN DES ZONES D'EFFETS NOUVEAU SITE</b> Jet enflammé de biogaz suite à une rupture guillotine de tuyauterie aérienne 14 bar en aval du compresseur Effets thermiques	
N°	OTV-ENN-PG-B-942 Folio 8-1

REV.	DATE	COMMENTAIRES	ETABLI PAR	VERIFIE PAR
B	10/03/2017	PREMIÈRE DIFFUSION	YPA	VHO
A	20/07/2016	PREMIÈRE DIFFUSION	YPA	VHO

Statut	INF	AVS	BEE	BPE	DOE
Affaire N°:	166 20 410				