



REV.	DATE	PREMIÈRE DIFFUSION	COMMENTAIRES	ETABLI PAR	VERIFIE PAR
A	20/07/2016			YPA	VHO

Dessinateur:	YPA
Approbateur:	VHO
Echelle:	1/250

PLAN DES ZONES D'EFFETS NOUVEAU SITE Explosion non confinée de biogaz suite à l'extinction de la torchère Effets de surpression de l'UVCE	
N°	OTV-ENN-PG-B-942 Folio

Statut	INF	AVS	BEE	BPE	DOE
		<input checked="" type="checkbox"/>			
Affaire N°:	166 20 410				

- LIMITE DE BORNAGE**
- RAYONS D'EFFETS**
- 200 mbar : Effets létaux significatifs
 - 140 mbar : Premiers effets létaux
 - 50 mbar : Effets irréversibles
 - 20 mbar : Effets indirects (bris de vitres)

